

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月25日	12月25日	12月25日	12月25日
採取時刻	7:05	7:32	7:15	7:35
Cs-134(約2年)	160	41	50	ND(6.0)
Cs-137(約30年)	2,700	680	970	45
全	3,300	2,200	1,300	120
H-3(約12年)	180	350	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。