

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日
採取時刻	7:29	8:05	7:30	7:45	8:05	7:57	8:27	7:33	8:10	7:35	7:50	8:10	8:02	8:32
降雨量(mm/日)	142	6	0	0	10	0	0	142	6	0	0	10	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.025	0.009	0.004	0.003	0.004	0.003	0.007	0.016	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008
Cs-134(約2年)	0.55	ND(0.57)	0.79	ND(0.67)	ND(0.82)	ND(0.88)	ND(1.0)	ND(0.59)	0.63	0.78	0.73	0.96	0.72	0.63
Cs-137(約30年)	6.0	7.1	10	9.2	7.7	4.1	7.0	5.9	12	15	13	12	11	9.8
全	13	11	13	12	15	8.1	14	6.0	22	21	13	19	18	19
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.8)	-	-	-	-	-	-	7.8	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:56	6:40	6:00	6:00	7:01	6:27
降雨量(mm/日)	142	6	0	0	10	0	0	142	6	0	0	10	0	0
流量(m ³ /秒)	0.018	0.063	0.024	0.023	0.021	0.023	0.021	0.024	0.228	0.044	0.026	0.021	0.022	0.017
Cs-134(約2年)	2.0	20	5.3	3.3	2.2	3.4	2.1	ND(0.68)	ND(0.57)	ND(0.56)	ND(0.61)	ND(0.49)	ND(0.65)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	35	280	87	54	38	52	26	ND(0.83)	1.4	ND(0.77)	0.91	ND(0.76)	1.5	ND(0.62)
全	50	380	130	72	56	80	33	7.0	110	130	90	40	32	20
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	ND(7.8)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は11月1日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日			11月8日	11月9日	11月10日	11月11日		
採取日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日			11月8日	11月9日	11月10日	11月11日		
採取時刻	7:45	7:55	7:36	9:20			7:50	8:00	7:40	9:25		
降雨量(mm/日)	0	0	0	5			0	0	0	5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	0.63	0.96	0.91			ND(0.58)	ND(0.81)	ND(0.95)	ND(0.91)		
Cs-137(約30年)	9.7	12	11	15			3.1	3.9	3.6	6.0		
全	17	21	21	20			6.0	4.0	ND(3.5)	11		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日			11月8日	11月9日	11月10日	11月11日		
採取日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日			11月8日	11月9日	11月10日	11月11日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:45	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	5			0	0	0	5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.81)	ND(0.76)	ND(0.88)	ND(0.77)			ND(0.63)	ND(0.61)	ND(0.55)	ND(0.60)		
Cs-137(約30年)	12	9.9	8.9	9.8			ND(0.63)	ND(0.72)	ND(0.74)	ND(0.69)		
全	20	16	12	16			10	6.1	5.8	5.5		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は11月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。