

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日
採取時刻	7:37	7:55	8:05	8:05	7:12	8:03	8:15	7:42	8:00	8:10	8:10	7:17	8:08	8:20
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	ND(0.53)	ND(0.61)	ND(0.56)	ND(0.60)	ND(0.50)	ND(0.61)	ND(0.57)	ND(0.67)	ND(0.85)	ND(0.45)	ND(0.57)	ND(0.53)	ND(0.57)
Cs-137(約30年)	7.8	5.1	6.4	7.5	7.1	6.3	7.1	2.1	3.2	1.4	1.3	1.2	1.6	2.0
全	12	10	9.0	11	15	8.4	14	3.8	ND(3.0)	ND(3.3)	ND(2.8)	ND(3.5)	ND(3.3)	7.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-	-	-	-	-	-	8.4	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:45	6:00	7:05	6:40	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.014	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	0.021	0.019	0.021	0.015	0.020	0.018
Cs-134(約2年)	ND(0.64)	ND(0.95)	ND(0.93)	ND(0.69)	ND(0.70)	ND(0.80)	ND(0.81)	ND(0.50)	ND(0.63)	ND(0.55)	ND(0.51)	ND(0.60)	ND(0.65)	ND(0.52)
Cs-137(約30年)	5.5	5.3	6.1	4.9	5.0	6.1	5.0	ND(0.68)	ND(0.72)	ND(0.82)	ND(0.79)	ND(0.70)	ND(0.74)	ND(0.67)
全	8.4	11	7.7	9.8	8.2	7.0	7.0	ND(2.7)	ND(3.3)	ND(3.3)	ND(2.7)	ND(2.8)	ND(3.0)	ND(3.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は12月20日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日			12月27日	12月28日	12月29日	12月30日		
採取日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日			12月27日	12月28日	12月29日	12月30日		
採取時刻	7:40	7:35	7:30	7:50			7:45	7:40	7:35	7:55		
降雨量(mm/日)	6	0	0	1			6	0	0	1		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.66)	ND(0.77)	ND(0.50)	ND(0.57)			ND(0.75)	ND(0.55)	ND(0.67)	ND(0.52)		
Cs-137(約30年)	2.6	5.1	4.6	4.5			5.0	1.4	1.6	1.3		
全	4.8	6.1	4.5	6.4			11	ND(3.1)	ND(3.3)	ND(3.0)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日			12月27日	12月28日	12月29日	12月30日		
採取日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日			12月27日	12月28日	12月29日	12月30日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:35	6:00	6:45		
降雨量(mm/日)	6	0	0	1			6	0	0	1		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.74	1.0	ND(0.92)	ND(0.77)			ND(0.45)	ND(0.44)	ND(0.70)	ND(0.50)		
Cs-137(約30年)	16	9.4	5.9	5.0			2.0	ND(0.61)	ND(0.88)	ND(0.77)		
全	21	14	7.2	8.9			9.6	ND(3.1)	ND(2.9)	ND(2.9)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は12月30日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。