

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	12月19日		12月19日		12月19日					12月19日	12月19日	
採取時刻	7:39		7:44		7:54					8:00	8:11	
全	ND(9.7)		ND(9.7)		ND(9.7)					ND(9.7)	ND(9.7)	
H-3(約12年)	24		21		31					1,200	850	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

ポンプ不具合のため採取中止