

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日					12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
採取時刻					8:18	8:25	7:54	8:04
全β					1,700	18	ND(13)	65
H-3(約12年)					ND(130)	ND(130)	ND(130)	ND(120)

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回／月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回／週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。