

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月6日	1月6日	1月6日	1月6日
採取時刻	6:59	9:09	6:49	9:13
Cs-134(約2年)	170	47	46	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	2,600	650	880	39
全	3,400	2,100	1,200	110
H-3(約12年)	160	220	ND(110)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。