

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日
採取時刻	7:25	8:18	7:40	8:22
Cs-134(約2年)	170	41	57	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	2,500	670	930	31
全	3,700	2,300	1,300	120
H-3(約12年)	150	250	ND(120)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。