

2020年1月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月15日	1月15日	1月15日	1月15日
採取時刻	7:05	7:33	7:14	7:37
Cs-134(約2年)	170	42	58	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	2,600	630	980	42
全	3,400	2,100	1,400	130
H-3(約12年)	230	390	ND(110)	140

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。