

2020年1月22日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月20日	1月20日	1月20日	1月20日
採取時刻	7:27	9:19	7:36	9:23
Cs-134(約2年)	170	45	61	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	2,800	670	1,100	35
全	3,500	2,200	1,400	120
H-3(約12年)	180	300	ND(120)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。