

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月27日	1月27日	1月27日	1月27日
採取時刻	7:18	9:28	7:08	9:32
Cs-134(約2年)	170	48	56	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	2,800	700	890	34
全	3,500	2,300	1,400	100
H-3(約12年)	ND(120)	330	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。