

2020年1月31日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月29日	1月29日	1月29日	1月29日
採取時刻	7:10	7:51	7:19	7:54
Cs-134(約2年)	140	43	1,000	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,100	680	16,000	31
全	3,000	2,000	16,000	110
H-3(約12年)	140	270	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。