

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月31日	1月31日	1月31日	1月31日
採取時刻	7:03	8:18	6:52	8:21
Cs-134(約2年)	170	56	170	ND(10)
Cs-137(約30年)	2,600	700	2,700	45
全	3,300	2,200	3,300	120
H-3(約12年)	260	260	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。