

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月7日	2月7日	2月7日	2月7日
採取時刻	7:04	8:32	6:52	8:35
Cs-134(約2年)	150	39	120	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	2,600	740	1,700	42
全	3,300	2,200	2,300	99
H-3(約12年)	150	310	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。