

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月10日	2月10日	2月10日	2月10日
採取時刻	7:04	9:25	6:54	9:29
Cs-134(約2年)	150	44	96	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	2,400	840	1,600	37
全	3,100	2,200	2,000	96
H-3(約12年)	120	330	ND(110)	ND(110)

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。