

2020年2月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日
採取時刻	7:15	8:47	7:05	8:50
Cs-134(約2年)	160	46	84	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,500	750	1,500	30
全	3,200	2,100	2,100	93
H-3(約12年)	140	280	ND(120)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。