

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月17日	2月17日	2月17日	2月17日
採取時刻	7:35	9:22	7:23	9:26
Cs-134(約2年)	150	46	87	ND(10)
Cs-137(約30年)	2,400	820	1,400	59
全	3,200	2,200	2,000	140
H-3(約12年)	150	250	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。