

2020年2月21日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月19日	2月19日	2月19日	2月19日
採取時刻	6:58	8:55	6:49	8:58
Cs-134(約2年)	160	44	82	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,400	750	1,300	40
全	3,100	2,300	1,800	76
H-3(約12年)	140	340	160	200

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。