

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月26日	2月26日	2月26日	2月26日
採取時刻	7:05	7:34	7:14	7:38
Cs-134(約2年)	140	51	89	ND(6.3)
Cs-137(約30年)	2,300	830	1,300	62
全	3,200	2,100	1,700	120
H-3(約12年)	ND(110)	280	ND(110)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。