

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日
採取時刻	7:06	7:44	7:15	7:47
Cs-134(約2年)	150	34	88	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	2,400	740	1,200	45
全	3,200	2,200	1,700	120
H-3(約12年)	ND(120)	340	ND(120)	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。