

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日
採取時刻	7:11	8:49	6:57	8:52
Cs-134(約2年)	150	47	63	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	2,400	750	1,100	58
全	3,100	2,200	1,500	110
H-3(約12年)	ND(120)	340	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。