

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日
採取時刻	7:09	9:06	6:59	9:10
Cs-134(約2年)	120	38	62	ND(8.6)
Cs-137(約30年)	2,300	770	1,100	50
全	2,900	2,300	1,500	99
H-3(約12年)	ND(110)	340	ND(110)	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。