

2020年3月13日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 |
| 採取時刻 | 7:09 | 7:40 | 7:18 | 7:44 |
| Cs-134(約2年) | 91 | 52 | 370 | ND(6.7) |
| Cs-137(約30年) | 1,400 | 820 | 6,100 | 42 |
| 全 | 1,800 | 2,300 | 7,300 | 90 |
| H-3(約12年) | ND(120) | 280 | ND(120) | ND(120) |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。