

2020年3月18日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月16日	3月16日	3月16日	3月16日
採取時刻	7:10	9:10	7:00	9:14
Cs-134(約2年)	86	54	190	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	1,300	740	3,100	40
全	1,700	2,100	4,300	99
H-3(約12年)	130	330	120	120

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。