

2020年3月27日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日
採取時刻	7:05	7:33	7:25	7:37
Cs-134(約2年)	110	46	91	ND(7.4)
Cs-137(約30年)	1,700	760	1,600	49
全	2,000	2,200	2,000	77
H-3(約12年)	ND(110)	300	ND(110)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。