

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日
採取時刻	7:35	8:15	7:35	8:15	7:55	7:40	7:44	7:40	8:20	7:40	8:20	8:00	7:45	7:48
降雨量(mm/日)	0	0	3	5.5	0	0	0.5	0	0	3	5.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	0.000	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.63)	0.49	ND(0.55)	ND(0.58)	ND(1.0)	ND(0.46)	ND(0.59)	ND(0.60)	ND(0.62)	ND(0.64)	ND(0.59)	ND(0.66)	ND(0.64)
Cs-137(約30年)	7.4	7.1	7.6	2.7	3.4	3.9	5.9	1.9	1.4	ND(0.88)	2.5	2.2	1.6	1.7
全	14	12	11	4.5	8.5	8.6	10	4.0	4.0	ND(3.6)	ND(3.4)	3.4	ND(2.9)	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(8.0)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:07	6:00	6:00	7:04	6:00	6:00	6:40	6:50	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	3	5.5	0	0	0.5	0	0	3	5.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	0.015	0.012	0.012	0.023	0.022	0.013	0.013	0.018	0.013	0.019	0.079	0.001	0.014	0.019
Cs-134(約2年)	ND(0.75)	ND(0.84)	ND(0.84)	0.71	ND(0.80)	0.56	ND(0.74)	ND(0.65)	ND(0.57)	ND(0.64)	ND(0.64)	ND(0.62)	ND(0.67)	ND(0.70)
Cs-137(約30年)	4.5	4.7	4.9	8.6	6.0	4.8	4.5	ND(0.80)	ND(0.73)	ND(0.82)	ND(0.82)	ND(0.82)	ND(0.80)	ND(0.90)
全	8.4	8.8	6.0	16	7.8	8.4	4.9	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(3.0)	3.5	3.4	ND(3.2)	ND(3.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(8.0)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は12月27日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日			1月3日	1月4日	1月5日	1月6日		
採取日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日			1月3日	1月4日	1月5日	1月6日		
採取時刻	7:30	7:33	7:28	7:50			7:35	7:38	7:33	7:55		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	ND(0.55)	ND(0.84)	ND(0.73)			ND(0.48)	ND(0.44)	ND(0.79)	ND(0.71)		
Cs-137(約30年)	6.2	4.6	5.0	5.2			1.2	ND(0.87)	ND(0.95)	1.6		
全	7.0	7.4	12	8.5			ND(3.1)	ND(3.1)	ND(2.9)	ND(2.8)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日			1月3日	1月4日	1月5日	1月6日		
採取日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日			1月3日	1月4日	1月5日	1月6日		
採取時刻	6:00	6:00	6:53	6:57			6:00	6:40	6:25	6:42		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.71)	ND(0.89)	0.57	ND(0.64)			ND(0.61)	ND(0.57)	ND(0.99)	ND(0.68)		
Cs-137(約30年)	3.9	4.3	5.2	4.3			ND(0.72)	ND(0.66)	ND(0.98)	ND(0.75)		
全	5.8	8.8	5.6	6.2			ND(3.0)	ND(3.5)	ND(3.0)	ND(2.8)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は1月6日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。