

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	2月20日		2月20日		2月20日		2月20日		2月20日	2月20日	2月20日	
採取時刻	7:14		7:18		7:25		7:33				7:50	
全	ND(12)		ND(12)		ND(12)		ND(3.8)				ND(12)	
H-3(約12年)	16		16		22		20				880	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

ポンプ点検により採取中止