

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	3月5日		3月5日		3月5日		3月5日		3月5日	3月5日	3月5日	
採取時刻	7:03		7:06		7:13		7:40		7:20	7:25	7:33	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(3.8)		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	18		17		20		23		140	570	990	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。