

2020年3月10日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

| 地下水バイパス 揚水井 No.10 |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
|                   | 東京電力      | 第三者機関   |
| 採取日               | 2020年3月5日 |         |
| 採取時刻              | 7:25      |         |
| 全                 | ND(11)    | ND(2.6) |
| H-3(約12年)         | 570       | 600     |

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月7日にお知らせ済み。

\* 第三者機関:日本分析センター

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。