

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
採取時刻	7:55	8:47	8:08	8:51
Cs-134(約2年)	31	33	69	ND(7.1)
Cs-137(約30年)	610	710	1,200	36
全	760	2,200	1,600	86
H-3(約12年)	ND(110)	260	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。