

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
採取時刻	9:22	7:14	9:26	7:18
Cs-134(約2年)	25	44	97	ND(11)
Cs-137(約30年)	380	780	1,700	47
全 β	470	2,200	1,900	85
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	110

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。