

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日
採取時刻	9:14	7:18	9:20	7:20
Cs-134(約2年)	38	38	80	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	710	750	1,300	35
全	870	2,200	1,700	63
H-3(約12年)	ND(100)	300	ND(99)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。