

2020年4月10日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月8日	4月8日	4月8日	4月8日
採取時刻	7:05	7:50	7:02	7:47
Cs-134(約2年)	38	41	79	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	800	740	1,200	36
全	990	2,100	1,500	93
H-3(約12年)	ND(110)	260	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。