

2020年4月17日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月15日	4月15日	4月15日	4月15日
採取時刻	7:45	7:33	7:40	7:35
Cs-134(約2年)	46	44	97	ND(8.2)
Cs-137(約30年)	910	830	1,400	47
全	1,000	2,200	1,800	84
H-3(約12年)	ND(110)	240	ND(110)	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。