

2020年4月26日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月24日	4月24日	4月24日	4月24日
採取時刻	8:43	8:55	8:48	9:00
Cs-134(約2年)	54	39	85	ND(4.5)
Cs-137(約30年)	970	760	1,500	37
全	1,200	2,100	1,900	79
H-3(約12年)	ND(120)	220	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。