

2020年4月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日
採取時刻	8:45	8:26	8:38	8:28
Cs-134(約2年)	34	54	62	ND(7.4)
Cs-137(約30年)	570	810	1,200	48
全	820	2,100	1,500	75
H-3(約12年)	ND(110)	330	ND(110)	ND(110)

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。