

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月29日	4月29日	4月29日	4月29日
採取時刻	6:58	7:11	7:05	7:17
Cs-134(約2年)	44	33	65	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	850	730	1,100	42
全	1,000	2,000	1,400	64
H-3(約12年)	ND(110)	320	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。