

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月4日	5月4日	5月4日	5月4日
採取時刻	6:42	6:58	6:49	7:00
Cs-134(約2年)	11	46	59	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	270	860	1,000	43
全 β	280	2,100	1,300	70
H-3(約12年)	ND(120)	300	ND(120)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。