

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日
採取時刻	6:44	7:00	6:50	7:03
Cs-134(約2年)	9.0	32	65	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	230	750	970	30
全	260	2,000	1,300	80
H-3(約12年)	ND(120)	280	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。