

2020年5月15日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
採取時刻	7:00	7:30	7:12	7:35
Cs-134(約2年)	55	38	53	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	990	690	950	41
全	1,100	2,000	1,300	71
H-3(約12年)	150	330	ND(100)	120

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。