

2020年5月20日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月18日	5月18日	5月18日	5月18日
採取時刻	6:56	7:04	6:50	7:06
Cs-134(約2年)	35	45	46	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	450	740	890	27
全	530	2,000	1,200	62
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。