

2020年5月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日
採取時刻	7:15	7:30	7:20	7:35
Cs-134(約2年)	22	39	220	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	500	670	4,200	43
全	640	2,000	5,300	71
H-3(約12年)	ND(110)	350	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。