

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
採取時刻	7:03	7:15	7:08	7:18
Cs-134(約2年)	17	49	160	ND(9.5)
Cs-137(約30年)	200	740	2,600	57
全	240	2,000	3,100	78
H-3(約12年)	ND(120)	250	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。