

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日
採取時刻	7:30	7:56	7:40	7:59
Cs-134(約2年)	21	46	220	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	360	680	4,400	43
全	430	2,000	5,500	73
H-3(約12年)	ND(110)	320	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。