

2020年6月12日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日
採取時刻	8:15	7:36	8:02	7:39
Cs-134(約2年)	17	35	110	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	430	700	2,000	48
全	500	1,900	2,200	77
H-3(約12年)	ND(100)	320	ND(100)	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。