

2020年6月14日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月12日	6月12日	6月12日	6月12日
採取時刻	7:07	7:25	7:18	7:29
Cs-134(約2年)	22	36	97	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	400	670	1,600	43
全 β	490	2,000	2,100	64
H-3(約12年)	ND(120)	250	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。