

2020年6月26日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日
採取時刻	8:36	7:50	8:43	7:55
Cs-134(約2年)	34	42	91	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	630	690	1,700	37
全	760	2,000	2,100	62
H-3(約12年)	ND(100)	350	130	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。