

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月26日	6月26日	6月26日	6月26日
採取時刻	7:27	7:17	7:34	7:20
Cs-134(約2年)	35	31	78	ND(6.3)
Cs-137(約30年)	710	680	1,500	33
全	920	2,000	1,800	60
H-3(約12年)	ND(110)	280	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。