

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
採取日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
採取時刻	7:50	7:35	7:30	7:40	7:10	7:30	7:40	7:55	7:40	7:35	7:45	7:15	7:35	7:45
降雨量(mm/日)	0	0	0	62.5	0.5	0	0	0	0	0	62.5	0.5	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.73)	0.58	0.72	ND(0.73)	ND(0.56)	ND(0.61)	ND(0.54)	ND(0.60)	ND(0.62)	1.6	ND(0.61)	ND(0.49)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	4.7	7.5	7.1	12	4.1	2.7	4.4	1.4	1.4	1.2	29	10	3.7	2.4
全	8.6	14	14	12	8.8	4.2	9.3	ND(3.1)	ND(3.1)	3.2	31	13	6.1	5.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-	-	-	-	-	-	7.9	-

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
採取日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	62.5	0.5	0	0	0	0	0	62.5	0.5	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.82)	4.0	1.1	1.1	ND(0.59)	ND(0.46)	ND(0.78)	ND(0.77)	ND(0.58)	ND(0.77)	ND(0.86)
Cs-137(約30年)	6.0	6.5	7.1	13	76	29	19	ND(0.90)	ND(0.61)	ND(0.73)	2.2	ND(0.66)	ND(0.67)	ND(0.82)
全	10	8.4	8.7	21	100	37	26	ND(2.7)	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.5)	12	4.9	3.7
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は4月16日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。