

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
採取時刻	7:50	7:35	7:30	7:40	7:10	7:30	7:40	7:55	7:40	7:35	7:45	7:15	7:35	7:45
降雨量(mm/日)	0	0	0	62.5	0.5	0	0	0	0	0	62.5	0.5	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.001	0.002	0.089	0.011	0.002	0.002	0.006	0.006	0.006	0.022	0.010	0.007	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.73)	0.58	0.72	ND(0.73)	ND(0.56)	ND(0.61)	ND(0.54)	ND(0.60)	ND(0.62)	1.6	ND(0.61)	ND(0.49)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	4.7	7.5	7.1	12	4.1	2.7	4.4	1.4	1.4	1.2	29	10	3.7	2.4
全	8.6	14	14	12	8.8	4.2	9.3	ND(3.1)	ND(3.1)	3.2	31	13	6.1	5.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-	-	-	-	-	-	7.9	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	62.5	0.5	0	0	0	0	0	62.5	0.5	0	0
流量(m ³ /秒)	0.009	0.008	0.009	0.039	0.030	0.013	0.012	0.016	0.016	0.018	0.296	0.058	0.020	0.017
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.82)	4.0	1.1	1.1	ND(0.59)	ND(0.46)	ND(0.78)	ND(0.77)	ND(0.58)	ND(0.77)	ND(0.86)
Cs-137(約30年)	6.0	6.5	7.1	13	76	29	19	ND(0.90)	ND(0.61)	ND(0.73)	2.2	ND(0.66)	ND(0.67)	ND(0.82)
全	10	8.4	8.7	21	100	37	26	ND(2.7)	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.5)	12	4.9	3.7
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	ND(6.6)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は4月17日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日				4月24日	4月25日	4月26日	4月27日			
採取日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日				4月24日	4月25日	4月26日	4月27日			
採取時刻	7:30	7:30	7:40	7:21				7:35	7:35	7:45	7:26			
降雨量(mm/日)	4.5	0	2	0				4.5	0	2	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.63)	ND(0.58)	ND(0.53)				ND(0.88)	ND(0.72)	ND(0.47)	ND(0.93)			
Cs-137(約30年)	7.5	2.3	2.8	2.7				1.5	2.2	1.9	1.7			
全	10	4.9	6.6	6.8				ND(2.7)	ND(3.3)	ND(3.2)	4.0			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日				4月24日	4月25日	4月26日	4月27日			
採取日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日				4月24日	4月25日	4月26日	4月27日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	4.5	0	2	0				4.5	0	2	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	0.72	0.88	ND(0.79)	ND(0.66)				ND(0.46)	ND(0.58)	ND(0.84)	ND(0.84)			
Cs-137(約30年)	12	12	11	12				ND(0.64)	ND(0.82)	ND(0.78)	ND(0.81)			
全	18	18	20	15				5.8	ND(3.3)	3.0	3.5			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は4月27日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。