

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日
採取時刻	7:56	7:45	7:45	7:25	7:20	7:40	7:55	8:01	7:50	7:50	7:30	7:25	7:45	8:00
降雨量(mm/日)	0	50	0.5	10	0	0	0	0	50	0.5	10	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.005	0.007	0.003	0.002	0.002	0.006	0.006	0.009	0.010	0.007	0.007	0.006
Cs-134(約2年)	ND(1.2)	0.50	ND(0.80)	ND(0.86)	ND(0.70)	0.54	ND(0.54)	ND(0.48)	ND(0.53)	ND(0.77)	ND(0.83)	ND(0.75)	ND(0.48)	ND(0.41)
Cs-137(約30年)	5.9	4.0	8.8	6.2	3.6	5.6	6.6	1.9	1.7	3.9	4.5	2.6	1.6	1.9
全	12	7.0	16	8.2	9.0	10	11	ND(2.9)	ND(2.7)	6.6	9.4	3.5	2.7	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.6)	-	-	-	-	-	-	12	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	50	0.5	10	0	0	0	0	50	0.5	10	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.012	0.010	0.020	0.014	0.012	0.011	0.011	0.016	0.020	0.050	0.025	0.025	0.022	0.021
Cs-134(約2年)	0.88	ND(0.86)	5.4	1.5	2.2	0.94	0.89	ND(0.80)	ND(0.56)	ND(0.52)	ND(0.60)	ND(0.51)	ND(0.73)	ND(0.77)
Cs-137(約30年)	14	13	94	34	40	16	11	ND(0.87)	ND(0.92)	ND(0.64)	ND(0.61)	ND(0.62)	ND(0.85)	ND(0.70)
全	20	15	140	43	49	26	24	ND(3.7)	ND(3.3)	9.8	5.7	7.4	12	8.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(5.6)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は4月24日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日				5月1日	5月2日	5月3日	5月4日			
採取日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日				5月1日	5月2日	5月3日	5月4日			
採取時刻	7:33	7:40	7:35	7:30				7:38	7:45	7:40	7:35			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.89)	ND(0.84)	ND(0.56)				ND(0.53)	ND(0.84)	ND(0.49)	ND(0.56)			
Cs-137(約30年)	7.7	7.9	10	2.3				1.2	1.4	1.9	2.1			
全	9.4	14	15	ND(3.6)				ND(3.0)	ND(3.3)	ND(3.6)	ND(3.6)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日				5月1日	5月2日	5月3日	5月4日			
採取日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日				5月1日	5月2日	5月3日	5月4日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(1.1)	0.69	ND(0.84)	ND(0.84)				ND(0.77)	ND(0.51)	ND(0.48)	ND(0.73)			
Cs-137(約30年)	11	14	10	11				ND(0.84)	ND(0.56)	ND(0.63)	ND(0.83)			
全	15	19	14	14				ND(2.9)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.3)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は5月4日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。